

戸室設備

ガス器具を使用中、ガスが急に止まってしまったのですが。

ガス漏れなどを監視するガスメーター（マイコンメーター）が、何らかの理由で作動しガスをシャ断した可能性があります。安全確認をした上で、メーターの表示を確認し復帰手順を行って下さい。

復帰操作をしても復帰しない場合は、ガス会社へ連絡し点検を受けて下さい。

マイコンメーターの機能と表示、復帰方法については下記のホームページをご参照下さい。

【プロパンガスの場合】 LPガス安全委員会ホームページ

<http://www.lpg.or.jp/disaster/disaster03.html>

【都市ガスの場合】 東京ガスホームページ

<http://tg-meter.com>

一意的なソリューション ID: #1032

製作者: Sanwa-Jyutaku

最終更新: 2014-09-30 18:45